



Nasz znak: RSZ.271.1.1.2019

Żary, 11 luty 2019r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Żary** – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

### Pytanie 1:

W opisie budowlanym+obliczenia jest: **pokrycie dachu:** blacha dachówkowa - kolor ciemny brąz lub antracyt (w uzgodnieniu z Inwestorem);

W opisie technicznym jest: Dach pokryty dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym

Proszę o szczegółowe określenie pokrycia dachu kolor i wzór najlepiej za przykład podać producenta

### Odpowiedź:

**Zamawiający w załączniku Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia określił:**

Dach wielospadowy więzary w konstrukcji drewnianej z drewna klasy C-24 **przykryty dachówka ceramiczną** (w projekcie jest alternatywnie blachodachówką **na którą inwestor nie wyraża zgody**).

Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta dachówki.

### Pytanie 2:

Proszę o szczegółowy opis posadzki drewnianej - parkietu jaki rodzaj drewna grubość w jaki wzór układana itd - to ma duże znaczenie na cenę.

**Pytanie 3:**

Proszę o szczegółowy rysunek z przekrojem sceny.

**Pytanie 4:**

Proszę o szczegółowy opis ściany przesuwnej wszystkie parametry wymiary i rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana najlepiej rysunek.

**Pytanie 5:**

Proszę o rysunek balustrad i materiał z jakiego mają być wykonane

**Odpowiedź do pytań 2-5:**

Informacje do pytań 2-5 zawarto w załączniku.

WÓJT GMINY  
*Leszek Mrozek*