



Nasz znak: RSZ.271.1.8.2020

Żary, 19 czerwca 2020r.

PODANO DO PUBLICZNEJ  
WIADOMOŚCI

19 CZE. 2020

Żary, dnia \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn: „*Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów dz. nr 121 i 132*”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Żary** – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

#### **Pytania Zamawiającego:**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas remontu lub wykonanie części robót?

##### **Odpowiedź:**

**Dopuszcza się zamknięcie drogi na czas remontu lub wykonania części robót po uprzednim uzgodnieniu z mieszkańcami, których posesje znajdują się w sąsiedztwie ww. działek,**

##### **Pytanie 2**

Prosimy o podanie z jakiej MMA należy wykonać warstwę wyrównania podbudowy (uziarnienie).

##### **Odpowiedź:**

**Warstwę wyrównawczą podbudowy należy wykonać warstwą z betonu asfaltowego AC W 16.**

WÓJT GMINY  
Leszek Mrozek