



Nasz znak: RSZ.271.1.30.2022

Żary, 20 października 2022r.

PODANO DO PUBLICZNEJ  
WIADOMOŚCI  
Żary, dnia 20 PAŹ. 2022  
Podpis \_\_\_\_\_  
WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałami szkolnymi I-III w miejscowości Olbrachtów w systemie zaprojektuj i wybuduj”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Żary** – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiada:

Pytanie 1

Czy należy przyjąć w ofercie wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi ppoż., placu zabaw, parkingów, placu apelowego, oraz otoczenia wokół przedszkola/szkoły (oświetlenie chodników)?

**Odpowiedź:**

**Drogę pożarową planowano przyjąć wzdłuż dłuższego boku budynku w miejscu gdzie przebiega istniejąca droga oznaczona jako działka 261/4. Rozwiązanie to należy pozytywnie uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. lub przedstawić inne uzgodnione rozwiązanie. Jeżeli inne rozwiązanie zakładało będzie przebieg drogi pożarowej przez nieruchomość objętą inwestycją to taką drogę należy oświetlić. Oświetlenie placu zabaw, parkingów, placu apelowego oraz otoczenia wokół przedszkola należy przyjąć jako zakres zagospodarowania terenu i dobrać do niego odpowiednie oświetlenie.**

Pytanie 2

Czy sieć wodna zlokalizowany przy planowanej budowie spełnia wymogi sieci hydrantowej i czy jest możliwe jednoczesne podłączenie dwóch hydrantów o wydajności 10l/s? Jeżeli nie, to

czy Zamawiający przewiduje budowę zbiornika ppoż. o pojemności 100 m<sup>3</sup> w celu zabezpieczenia obiektu przeciwpożarowo?

**Odpowiedź:**

**Wykonawca w trakcie projektowania powinien wystąpić o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla instalacji wodociągowej określając zapotrzebowanie przyłącza oraz instalacji przeciwpożarowej dla hydrantów p.pož. Sposób rozwiązania zabezpieczenia obiektu pod względem ppoż. Zamawiający pozostawia Wykonawcy.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wjazd na drogę ppoż. z drogi asfaltowej przy planowanych do wybudowania parkingach, oraz ze względu na brak możliwości wykonania placu manewrowego 20x20 m w celu zawracania straży pożarnej, zmienić kierunek drogi ppoż. za placem zabaw, obok boiska wielofunkcyjnego zaplanować wjazd z drogi ppoż. na szosę asfaltową?

**Odpowiedź:**

**Drogę pożarową planowano przyjąć wzdłuż dłuższego boku budynku w miejscu gdzie przebiega istniejąca droga oznaczona jako działka 261/4. Rozwiązanie to należy pozytywnie uzgodnić z rzeczoznawcą p.pož. lub przedstawić inne uzgodnione rozwiązanie do akceptacji przez Zamawiającego.**

WÓJTA GMINY  
*Leszek Mrozek*